

## ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ БЕНЗИНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Кому: ОАО «Керемет Банк»

---

1. ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке ГЕНЕРАТОРОВ для нужд ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «Керемет Банк».

2. Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества товара, страну производителя, цену и сроки поставки.

3. Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронной по почте:

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»

Кыргызской Республики

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209

Заведующий сектором закупок АО.

Бейшеналиев С.К.

Тел: (312) 313173 д/н 2080

Моб.тел: 0557250286

Электронная почта

[Beishenaliev\\_S@keremetbank.kg](mailto:Beishenaliev_S@keremetbank.kg)

3. Цена должна быть указана KGS/USD, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения «11» МАЯ 2021 года, 15.00 местного времени.

4. Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.

С уважением,

Заведующий сектором закупок АО

Бейшеналиев С.К.

**Таблица цен**  
ГЕНЕРАТОРЫ для нужд ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «Керемет Банк»

<b>Лот №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во шт.</b>	<b>Стоимость за 1 ед. (сом)</b>	<b>Сумма (сом)</b>
1.	Генератор кВА/кВт 6/5	4		
2.	Генератор кВА/кВт 12/9,6	2		

**Техническая спецификация**  
**ГЕНЕРАТОРЫ для нужд ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «Керемет Банк»**

Лот №	Наименование	Кол-во шт.	Требуемая спецификация	Предложение поставщика
3.	Генератор кВА/кВт 6/5	4	<p>Мощность*, не менее кВА/кВт 6/5  Напряжение, не менее В 230  Частота тока, не менее Гц 50  Коэффициент мощности, не менее 0,8  Объем топливного бака, не менее л 20  Система запуска  Электростартер,  ручной запуск  Автозапуск АВР нет  Альтернатор Синхронный  Частота вращения об/мин 3000  Регулятор напряжения  электронный  Обмотка альтернатора медная  Защита от КЗ и перегрузки да  Система охлаждения воздушная  Тип двигателя 4-х тактный  Вид топлива бензиновый (АИ-92)  Тип кожуха открытый  Аккумулятор 12 В в комплекте  Степень защиты, не менее IP 23  Уровень шума (10 м), не более дБ 74  Дисплей (счетчик моточасов, показатель  уровня напряжения) да  Индикатор уровня топлива да  Датчик уровня масла да  Возможность транспортировки (колеса,  ручки) да</p>	
4.	Генератор кВА/кВт 12/9,6	2	<p>Мощность*, не менее кВА/кВт 12/9,6  Напряжение, не менее В 400/230  Частота тока, не менее Гц 50  Коэффициент мощности, не менее 0,8  Объем топливного бака, не менее л 25  Система запуска Электростартер  Автозапуск АВР нет  Альтернатор Синхронный  Частота вращения об/мин 3000  Регулятор напряжения  электронный  Обмотка альтернатора медная  Защита от КЗ и перегрузки да  Система охлаждения воздушная  Тип двигателя 4-х тактный  Вид топлива бензиновый (АИ-92)  Тип кожуха открытый  Аккумулятор 12 В в комплекте  Степень защиты, не менее IP 23  Уровень шума (10 м), не более дБ 78  Дисплей (счетчик мото-часов, показатель  уровня напряжения) да</p>	

			<b>Индикатор уровня топлива</b>	<b>да</b>	
			<b>Датчик уровня масла</b>	<b>да</b>	
			<b>Возможность транспортировки (колеса, ручки)</b>	<b>да</b>	