

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

Дата: «____» _____

Кому: ОАО «Керемет Банк»

1. ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке: пожарного инвентаря и закупка услуг по заправке огнетушителей для филиальной сети ОАО «Керемет Банк»
2. Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества товара, страну производителя, цену, сроки и условия поставки.
3. Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронной по почте:

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»

Кыргызской Республики

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209

Начальник АО

Бакытбек кызы Б.

Тел: (312) 313173 д/н 2288

Моб.тел: 0551755122

Электронная почта

Bakytbek_B@keremetbank.kg

Заведующий сектором закупок АО.

Бейшеналиев С.К.

Тел: (312) 313173 д/н 2080

Моб.тел: 0557250286

Электронная почта

Beishenaliev_S@keremetbank.kg

3. Цена должна быть указана в сомах, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения **«09» июня 2021 года, 15.00 местного времени.**
4. Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.
5. Предоставить сведения о наличии опыта аналогичных поставок не менее 1 года.
6. Наличие сертификатов на реализуемую продукцию приветствуется.

С уважением,

Заведующий сектором закупок АО
Бейшеналиев С.К.

Таблица цен

Лот №	Наименование	Кол-во шт.	Стоимость за 1 ед. (сом)	Сумма (сом)
1	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ОП-4	49		
2	ЗАПРАВКА ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ	70		
3	КРЕПЕЖ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ	172		
4	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ	2		
5	МОДУЛЬ ОГНЕТУШИТЕЛЯ БУРАН 15-ТРВ Эпотос БУРАН-15ТРВ (МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД) 1 шт	1		

Техническая спецификация

Лот №	Наименование	Техническая спецификация	Предложение поставщика
1	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ 49 шт	Огнетушители порошковые для тушения пожаров класса А, В (дерево, бумага, краски и ГСМ), С (Газообразные вещества) и электроустановок находящихся под напряжением до 1000В В металлической ёмкости, с манометром, Вместимость корпуса 4,6 ± 0,65 л Масса огнетушащего вещества (порошка) 4 ± 0,2 кг Рабочее давление 1,4 ± 0,2 МПа (14 ± 2 кгс/см²) Время приведения в действие 5 с Минимальная продолжительность подачи огнетушащего вещества (порошка) 10 с Длина порошковой струи не менее 3 м Температурный диапазон эксплуатации и хранения от – 40 °С до +50 °С Масса огнетушителя брутто 5,5 ± 0,2 кг Срок службы не менее 10 лет Габаритные размеры: – высота 400 мм – ширина 175 мм – диаметр 150 мм	
2	ЗАПРАВКА ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 70 шт	Порошок должен соответствовать ГОСТу	
3	КРЕПЕЖ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 172 шт	Согласно ГОСТу для ОП-4, ОП-5	
4	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ 2 шт	Пожарный щит открытого типа, Способ крепления – навесной Цвет – красный Габариты(мм) – не менее 1200x1000 Щиты в комплекте: лом 2 ед, багор 2 ед., лопата 2 ед., 2 ведра, 2 огнетушителя, ящик для песка, топор – 2 ед.. Возможна любая дополнительная комплектация (приветствуется) Согласно ГОСТу	
5	МОДУЛЬ ОГНЕТУШИТЕЛЯ БУРАН 15-ТРВ Эпотос БУРАН-15ТРВ (МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД) 1 шт	Производитель Эпотос Время срабатывания, 3с Защищаемая площадь для очагов пожара класса «А» м²12.5 Защищаемая площадь для очагов пожара класса «В»12.5 Рабочая температура °С -40...+95 Масса, кг 25 Габаритные размеры, мм d300x391	