



Приложение 3

О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг в ОАО «Керемет Банк»

Приглашение на участие в конкурсе с не ограниченным участием.

Дата: 24.10.2024 г.

Уважаемый Участник,

1. ОАО «Керемет Банк» приглашает Вас предоставить заявку на участие в конкурсе с не ограниченным участием.
2. Лот №1 приобретение ИБП 12 едн.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ,
С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ В КОМПЛЕКТЕ.

Основные технические требования к ИБП:

Параметр	Значение
Производитель ИБП	Мировые производители
Исполнение	Для монтажа в телекоммуникационный шкаф (Rack-исполнение)
Мощность ИБП	Не менее 10 кВА (10.000 ВА)
Топология инвертора/выпрямителя	Бестрансформаторная, ШИМ на IGBT-транзисторах, с двойным преобразованием
Тип выходного сигнала	Синусоида
КПД в режиме двойного преобразования	Не менее 96%
КПД в режиме сохранения энергии ESO	Не менее 99%
Вход	
Входное подключение	3 фазы + N + PE
Номинальное входное напряжение	380/400/415В, 50 Гц
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи	от 300 В до 480 В
Диапазон частоты на входе	40–70 Гц
Коэффициент мощности на входе, не менее	0,95

КНИ входного тока	< 3 %
Выход	
Выходное подключение	1 фаза + N + PE
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В, 50 Гц
Искажения выходного напряжения	< 2% (при 100 % линейной нагрузке);
Номинальный коэффициент мощности на выходе	>0,95
Перегрузочная способность инвертора	60 мин. – до 105 %;
	5 мин. – до 125 %;
	1 мин. – до 150 %
Время перехода на АКБ, Байпас	0 ms.
Наличие программного обеспечения мониторинга и управления электропитанием	Да
Встроенный коммуникационный порт связи RJ45 по протоколу SNMP	Да, SNMP карта должна входить в комплект поставки
Возможность холодного пуска	Да
Наличие информационного дисплея	Да
Наличие встроенного сервисного Байпаса	Да
Забор воздуха	Спереди
Выброс горячего воздуха	Сзади
Кабельные подключения	Входной и выходной разъемы- терминальные клеммы или автоматические выключатели + выходной разъем C19/C13 (не менее 6 шт.)
АКБ:	
Производители	Мировые производители
Категория АКБ	Технология AGM. Герметизированный, необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор с регулируемыми клапанами.
Номинальное напряжение	12 В
Снижение емкости при хранении	Не более 30%, за 6 месяцев
Время работы ИБП от батарей, при нагрузке (80%)	Не менее 10 мин.
Гарантированное количество циклов заряд/разряд	Не менее 250, при сохранении 30% емкости
Размещение АКБ	Встроены в ИБП
Срок гарантии на ИБП и АКБ (комплект)	Не менее 12 мес.
Количество комплектов, шт	12

Требования к поставщику:

1. Наличие сертифицированных специалистов от производителей по предлагаемому решению.
2. Наличие авторизационного письма от производителя, подтверждающее, что участник является сертифицированным поставщиком от компании производителя и имеет право реализовывать предлагаемое им оборудование на территории Кыргызской Республики.
3. Ваша конкурсная заявка должна быть направлена не позднее «07» ноября 2024 г. нарочно, в запечатанном конверте, адресована, и доставлена по следующему адресу:

г. Бишкек, ул Тоголок Молдо 40/4 (2-этаж)

4. Контактные данные Поставщика (участника закупок)

Телефон: _____

Адрес: _____

Электронная почта _____

6. Квалификационные данные

№	Наименование	Требования ОАО Керемет Банка	Поставщик
1	наличие опыта поставки (работы, выполнения) не менее 2 лет аналогичных по характеру и степени сложности договоров	Наличие опыта аналогичных поставок не менее 2 (двух) лет,	
2	копии отчетов о финансовой деятельности Участника конкурса (балансы, отчеты о результатах хозяйственной деятельности, отчеты о движении денежных средств, отчеты о прибылях и убытках, аудиторские заключения) за указанный __1 год____период времени.	Бухгалтерский баланс за 2023-24 год.	
3	справки о задолженности по уплате налогов и обязательных выплат в Социальный фонд Кыргызской Республики, и должны быть действительные на момент проведения Тендера	Необходимо, за последний отчетный месяц.	
4*	документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов для выполнения Договора (собственные оборотные средства, доступ к кредитной линии (линиям), наличие других финансовых ресурсов);	Приветствуется	
5*	Наличие лицензии на проведение данного вида услуг (если требуется)	Приветствуется	

6*	Иные требования	Наличие статуса сертифицированного партнера обязательно	
	* данные пункты не обязательны, могут быть включены по усмотрению Инициатора закупки		

Пакет документов, направляемый в ОАО «Керемет Банк» должен содержать:

Конверт №1

Устав (патент, свидетельство ИП)

Свидетельство о регистрации

Приказ о назначении руководителя

Копия паспорта руководителя

Заполненный бланк Приглашение на участие в тендере (ПУТ)

Конверт №2

Техническая спецификация Лот №1,

Конверт №3

Таблица цен

Конверты должны быть запечатаны и вручены не позднее 16:30 часов, «07» ноября 2024 г.